



Technický list 18.07 Intumescentní (bobtnající) akryl

Výrobek Intumescentní (bobtnající) akryl je vysoce expanzní materiál, vzdorující ohni a vysokému žáru, čímž vytváří ohnivzdorné těsnění. Bobtnající akryl je součástí protipožárního systému a je ideální pro vytvoření nehořlavého těsnění okolo kabelů, kabelových žlabů a trubek. Tento systém je také vhodný v kombinaci s Protipožární objímkou a Protipožárním rukávem.

Vlastnosti

- Požáru odolný až 2 hodiny.
- V případě požáru uzavírá PE / PP / PVC trubky až do Ø 40mm
- Poskytuje širokou škálu použití pro většinu prostupů v kombinaci s ostatními produkty FP protipožárního systému.
- Bobtnající a chladící tmel, který v případě požáru vysoce expanduje.
- Důkladně testováno předními Evropskými institucemi (notified bodies).
- Uzavírá prostupy před ohněm a kouřem.

Použití

- Pro uzavření mezer do 5mm, nad 5mm je třeba použít Protipožární desku.
- Prostup vyplněný bobtnajícím akrylem je umístěn mezi podkladovým materiálem a okolní konstrukcí. Dále mezi jednotlivými kabely v případě použití kabelového žlabu.

Balení Kbelík 5 kg, kartuše 310 ml

Barva Bílá

Technické údaje

Základ		disperze	
Hustota	g/ml	1,30	
Aplikační teplota	°C	≥ 5	
Rychlost vytvrzení	hod	≈ 48	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Přetíratelnost		ne	

Certifikace EN 1366-3

Omezení Materiál je nepřetíratelný a není vhodný pro zatížení vodou.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Upozornění Nepoužívat v uzavřených konstrukcích, kde se z tmelu nemůže odpařovat voda.

Tento výrobek a kombinaci výrobků protipožárního systému smí aplikovat pouze proškolená osoba.

Čištění Náradí: vlažnou vodou.
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 18.07».

Aktualizace Aktualizováno dne: Vyhотовeno dne: 11.03.2016

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 18.07 **Intumescentní (bobtnající) akryl**

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmlov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100