



## Technický list 18.10 Držák protipožární trubkové objímky

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Výrobek</b>     | Držák protipožární trubkové objímky je určen pro instalaci trubkové objímky, kde otvor okolo trubky je příliš velký a nelze tak použít originální díry pro samotné objímce. Tento set 4 ks rozšiřuje možnosti aplikace trubkové objímky.                    |
| <b>Vlastnosti</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▣ Rozšiřuje pole aplikace protipožární trubkové objímky, kdy je otvor okolo příliš velký.</li><li>▣ Perfektně spojí trubkovou objímku a zajistí tak pevný spoj.</li><li>▣ Dodáván v kompletním balení 4 ks.</li></ul> |
| <b>Použití</b>     | Držák protipožární trubkové objímky by vždy měl být připojen na všech 4 bodech. Při použití těchto držáků musí být obě strany objímky vybaveny alespoň 2 držáky. Přiložený rukáv přišroubujte na držáky pomocí samořezných šroubů.                          |
| <b>Upozornění</b>  | <b>Tento výrobek a kombinaci výrobků protipožárního systému smí aplikovat pouze proškolená osoba.</b>   |
| <b>Balení</b>      | 4 ks v sáčku  |
| <b>Barva</b>       | Stříbrno-šedá   |
| <b>Certifikace</b> | EN 1366-3   |
| <b>Aktualizace</b> | Aktualizováno dne: <span style="float: right;">Vyhotoveno dne: 30.03.2016</span>  |

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Kmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100